JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
TINGKAT 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50480 KUALA LUMPUR

Telefon : (03) 2618 9824
Faks : (03) 2618 9929
Laman Web : http://www.jkr.gov.my

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Ruj. Kami : (37)dlm.JKRL(PM)5/1/4-1 Jld. 6
Tarikh : 29 Julai 2016
(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Tonn Cable Sdn. Bhd.
Lot 1 (PT54), Jalan Perusahaan 5
Kawasan Perusahaan Beranang
43700 Beranang
SELANGOR DARUL EHSAN

Tuan,

PERKARA: CABLES

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Sijil dan Laporan Ujian SIRIM seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai **pengilang**/pengedar yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.**

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No.Sijil: Tarikh Tamat Rujukan
TONN CABLE SDN. BHD. ***LOT 1 (PT54) JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG*** ***43700 BERANANG*** ***SELANGOR DARUL EHSAN*** ***TEL : 03-87669888*** ***FAX : 03-87668111*** ***EMEL: hohky@tonncable.com***	***CABLES: XLPE –INSULATED PVC-SHEATHED (ARMOURED & NON-ARMOURED)*** ***JENAMA : TONN CABLE*** ***MODEL : 4 BILANGAN SEPERTI LAMPIRAN*** ***KADARAN : 600V/1000V***	***SIJIL SIRIM : PT049502*** ***L/UJIAN SIRIM : 2016EEA0193 & 2016EEA0194*** ***TARIKH TAMAT: 15.06.2018*** ***IEC 60502-1:2004***
NEGARA PENGILANG: MALAYSIA		

UNIT KAWALAN BAHAN & FORENSIK JKR ELEKTRIK

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(Ir. Hj. MOHAMAD AZMAN BIN Hj.AHMAD)
Pengarah Perkhidmatan Pakar,
Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya,
JKR Malaysia.

Ruj. Kami : (37)dlm.JKRL(PM) 5/1/4-1 Jld. 6
Tarikh : 29 Julai 2016
(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

LAMPIRAN

Perihal Barangan	: ***CABLES: XLPE –INSULATED PVC-SHEATHED (ARMOURED & NON- ARMOURED)***
Nama Syarikat	: **TONN CABLE SDN. BHD.**
Alamat Syarikat	: ***LOT 1 (PT54) JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG 43700 BERANANG, SELANGOR DARUL EHSAN***
No.Tel	: ***03-87669888***
No.Fax	: ***03-87668111***
Jenama	: **TONN CABLE**
No.Sijil /Laporan Ujian	: ***SIJIL SIRIM : PT049502; LAPORAN UJIAN SIRIM : 2016EEA0193 & 2016EEA0194***
Tarikh Tamat	: **15.06.2018**
Rujukan	: **IEC 60502-1:2004**
Muka Surat	: **1 daripada 1**

KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (SQ.MM)	NO. OF CORE
	JENIS : POWER CABLE WITH EXTRUDED SOLID INSULATION			
1	XLPE/AWA/PVC – XLPE-Insulated, PVC-Sheathed, Aluminium Wire Armoured, Stranded Copper Conductor Cable	600/1000	1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50, 70,95,120,150,185,240, 300,400,500 & 630	1
2	XLPE/SWA/PVC – XLPE-Insulated, PVC-Sheathed, Steel Wire Armoured, Stranded Copper Conductor Cable	600/1000	1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50, 70,95,120,150,185, 240, 300 & 400	2,3 & 4
3	XLPE/PVC – XLPE-Insulated, PVC-Sheathed, Stranded Copper Conductor Cable	600/1000	1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50, 70,95,120,150,185,240, 300,400,500 & 630	1
4	XLPE/PVC – XLPE-Insulated, PVC-Sheathed, Stranded Copper Conductor Cable	600/1000	1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50, 70,95,120,150,185,240, 300 & 400	2,3 & 4

NEGARA PENGILANG: MALAYSIA

UNIT KAWALAN BAHAN & FORENSIK ELEKTRIK